



COMUNE DI FAVARA
C.A.P. 92026 -- (Provincia di Agrigento)
Tel 0922 448111 - Fax 0922 31664
C.F. 8000412 084 8 - P.IVA 0185514 0842

Prot. n. 31621

DEL 10 LUG 2017

ORDINANZA N. 133/17

IL SINDACO

Premesso che a seguito di sopralluogo effettuato dal personale appartenente al Comando P.M. in data 18/06/2017 intervenuti per la caduta di calcinacci in Via L. Sturzo di fronte al civico n. 33, assunta al Prot. Int. N. 1225 del 28/06/2017, gli stessi, con nota Prot. N. 28220 del 28/06/2017, richiedevano Tecnico comunale per un sopralluogo congiunto.

Vista la nota prot. n. 29233 del 04/07/2017, assunta al prot. int. n. 1271 del 04/07/2017 con cui la polizia municipale trasmetteva le generalità degli eredi dell'immobile sito in **Via L. Sturzo con accesso in Via G. Cesare n. 29**. L'immobile oggetto di sopralluogo è censito al catasto al foglio 38 particella 2791, di cui risultano essere proprietari i **Sig.ri**:

- **Cavalieri Francesco**, nato a Favara il 27/01/1969 e residente a Mannheim (Germania) in Akazienstr, 32;
- **Cavalieri Giuseppe**, nato a Favara il 03/09/1972 e residente a Mannheim (Germania) in Akazienstr, 32.

Vista la relazione del tecnico comunale con Prot. N. 31078 del 14/07/2017, assunta al prot. interno N. 1360 del 17/07/2017, da cui si evince che " si tratta di un immobile composto da quattro elevazioni fuori terra. Dal sopralluogo esterno il fabbricato ha una struttura portante in muratura ordinaria con muri in conci di tufo e travi in cemento armato. L'oggetto del sopralluogo è il cornicione soprastante il terzo piano dal lato che dà sulla Via L. Sturzo dove si sono verificate cadute di calcinacci del suddetto cornicione, anche nel cornicione che dà sulla Via G. Cesare (Via di accesso del fabbricato) si notano evidenti segni di lesioni che fanno presagire il distacco di parti dello stesso. Così come da sopralluogo effettuato i summenzionati cornicioni necessitano di manutenzione per eliminare l'eventuale pericolo per la pubblica incolumità."

Visto l'art. 69 dell' O.R.EE.LL.;

Visto l'art. 89 del R.E.C.;

ORDINA

Ai **Sig.ri Cavalieri Francesco e Cavalieri Giuseppe**, sopra generalizzati, **L'IMMEDIATA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO all'immobile di cui sopra, a datare dalla notifica della presente.**

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico libero professionista, le cui generalità dovranno essere comunicate a questo Ufficio Tecnico contestualmente all'inizio degli stessi, ai sensi dell'art.7 del Regolamento Edilizio.

Si fa presente che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza **si provvederà d'ufficio, senza ulteriore avviso, con pagamento delle spese per l'esecuzione in danno** e con diffida che, in