



**COMUNE DI FAVARA**  
(Provincia di Agrigento)  
Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)  
C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842  
Tel 0922 448111 - fax 092231664  
www.comune.favara.ag.it

## COMMISSIONE CONSILIARE

### II

#### Assetto del territorio:

“Urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture,  
infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica,  
edilizia privata e residenziale pubblica , edilizia Scolastica,  
Illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing”

Verbale seduta n° 9 del 10/04/2017

Il giorno **10** del mese di Aprile dell'anno **2017** alle ore 12:00 nella Scuola di via Bersagliere Urso; a seguito della convocazione del Presidente di Commissione Sorce Giuseppe con protocollo n. 15147 inviata per mezzo /messo notificatore; si è riunita la II commissione consiliare “ **Assetto del territorio:** “Urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica , edilizia Scolastica, illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing”  
con la presenza dei Sig.ri:

Carica	Nome Cognome	Presenti	Assenti	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sorce Giuseppe	<b>P</b>		<b>12:00</b>	<b>14:00</b>
Vice Presidente	Sciortino Giovanni		<b>A</b>		
Componente	Sciacca Rosaria	<b>P</b>		<b>12:00</b>	<b>14:00</b>
Componente	Fallea Marianna	<b>P</b>		<b>12:00</b>	<b>13:00</b>
Componente	Giudice Salvatore	<b>P</b>		<b>12:00</b>	<b>14:00</b>
Componente	Scalia Antonio	<b>P</b>		<b>12:00</b>	<b>14:00</b>
Componente	Caramazza Sergio		<b>A</b>		

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti ;
- 2) Sopralluogo Scuola Bersagliere Urso;
- 3) Varie ed eventuali .

Il segretario Verbalizzante : il Consigliere Giudice Salvatore.

Il Presidente Sorce Giuseppe constatato il numero legale per la validità della seduta (5 su 7) dichiara la seduta aperta.

#### 1) **Approvazione Verbali sedute precedenti .**

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione , dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione , espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

Il Presidente introducendo il secondo punto all'ordine del giorno.

#### 2) Sopralluogo Scuola "Via Bersagliere Urso"

Dichiara aperta la discussione :

La Commissione riunitasi alle ore 12:00, sui luoghi oggetto del presente sopralluogo, rileva quanto segue:

- Tombini sul piazzale esterno otturati( con presenza di materiale organico ed inorganico).
- Le aiuole e gli alberi sono in cattivo stato di manutenzione .
- Le murature perimetrali, presentano fenomeni di degrado, come ad esempio presenza di umidità di risalita, con conseguente distacco parziale degli intonaci interni ed esterni.
- Si rileva la presenza di una presa dell'impianto elettrico, in una parte di muratura umida (a causa dell'umidità di risalita) potenzialmente assai pericolosa.
- L'intonaco interno, nella zona della ex cucina e del deposito di piano terra , presenta lesioni importanti in diversi tratti (al punto che l'ingresso a detti locali è stato inibito).
- Gli scarichi fognari dei vani WC del piano terra si presentano otturati e si denotano serie difficoltà nel deflusso delle acque nere.
- I paraspigoli negli angoli sono in parte divelti. Alle ore 13:00 Falea si allontana .
- Al piano superiore, in tutte le pareti perimetrali, si evince la presenza di umidità di infiltrazione, derivanti da presenza di acqua proveniente dalla copertura.

- I giochi per i bambini sono danneggiati.
- L'impermeabilizzazione della copertura piana dell'edificio, realizzata con guaina del tipo bituminoso, a causa della mancata manutenzione nel tempo, presente delle crepe in cui si infila l'acqua meteorica.
- Si evince la presenza di diversi pluviali danneggiati.
- Le mantovani presenti sono caratterizzate dalla presenza di intonaco lesionato.
- Parti di recinzione si presentano danneggiate.
- I vani WC del piano superiore, emanano cattivi odori.
- La palestra è interessata allo stato attuale di lavori di rifinitura interni.

Per quanto sopra esposto, si invitano gli uffici preposti e l'Amministrazione Comunale ad attenzionare le criticità rilevate.

Alle ore 14:00 termina la seduta .

Letto Confermato e Sottoscritto .

Il Segretario Verbalizzante  
Giudice Salvatore

Componente Fallea Marianna

“ Scalia Antonio

“ Sciacca Rosaria

Il Presidente  
Sorice Giuseppe

Fallea Marianna

Scalia Antonio

Rosaria Sciacca