



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

COMMISSIONE CONSILIARE
II

Assetto del territorio:

“Urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture,
infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica,
edilizia privata e residenziale pubblica , edilizia Scolastica,
Illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing”

Verbale seduta n° 8 del 05/04/2017

Il giorno 5 del mese di Aprile dell'anno 2017 alle ore 12:00 nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Cavour, nell'ufficio dei Gruppi Consiliari , nell'ufficio dei Consiglieri Comunali, si è riunita la commissione consiliare ; a seguito della convocazione del Presidente di Commissione Sorce Giuseppe con protocollo N.14547 inviata per mezzo /messo notificatore; si è riunita la II commissione consiliare " **Assetto del territorio:**“Urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica , edilizia Scolastica, illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing”

con la presenza dei Sig.ri:

Carica	Nome Cognome	Presenti	Assenti	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sorce Giuseppe	P		12:00	13:45
Vice Presidente	Sciortino Giovanni	P		12:00	12:55
Componente	Sciacca Rosaria		A		
Componente	Fallea Marianna	P		12:30	13:45
Componente	Giudice Salvatore	P		12:50	13:45
Componente	Scalia Antonio	P		12:00	13:45
Componente	Caramazza Sergio		A		13:45

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti ;
- 2) Sopralluogo scuola di via Roma ;
- 3) Varie ed eventuali .

Il segretario Verbalizzante : Il Consigliere Giudice Salvatore.

Il Presidente Sorce Giuseppe constatato il numero legale per la validità della seduta (4 su 7) dichiara la seduta aperta.

- 1) Approvazione Verbali sedute precedenti .

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione , dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione , espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

La seduta viene rinviata alle ore 12:30.

Il Presidente introducendo il secondo punto all'ordine del giorno.

- 2) Sopralluogo Scuola "Via Roma"

Dichiara aperta la discussione :

La commissione si riunisce alle ore 12:30 nella scuola Mons. Giudice .

Durante il sopralluogo si sono riscontrate diverse criticità:

Al piano superiore si presentano diverse infiltrazioni di acque meteoriche probabilmente proveniente dalle grondaie del tetto. In particolare una stanza dello stesso piano ha subito un trasloco a causa dell'umidità presente nei muri perimetrali .

Di riflusso , molte pareti necessitano di essere ritinteggiate .

Alle 12:50 arriva il consigliere Giudice. Molte maniglie delle porte di aule e WC sono mal funzionanti , addirittura alcune mancanti.

Alcuni infissi del piano superiore a causa dell'infiltrazione di acque , sono degradati.

Probabilmente i vetri degli infissi non sono stratificati , e quindi non rispondenti alla vigenti normative in materia .

Alle 12:55 si allontana Sciortino .

L'intonaco esteso , a causa di una importante umidità di risalita , si presenta degradato e distaccato , su tutti i fronti inoltre , la stessa umidità , rovina anche gli intonaci interni ed anche i telai degli infissi .

Al piano terra alcuni punti di pavimentazione risulta divelta .

Sugli architravi delle finestre del 1° piano , l'intonaco esterno è degradato ed in alcuni tutti pericolanti .

Per quanto sopra esposto si rimanda all'Amministrazione ed agli uffici preposti la risoluzione del problema .

Letto Confermato e Sottoscritto .

Il Segretario Verbalizzante
Giudice Salvatore



Componente Vice Presidente

“

“

Sciortino Giovanni

Fallea Marianna

Scalia Antonio

Il Presidente

Sorce Giuseppe

