



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842
Tel 0922 448111 - fax 092231664
www.comune.favara.ag.it

COMMISSIONE CONSILIARE

II

Assetto del territorio:

“Urbanistica, Lavori Pubblici , Infrastrutture, Infrastrutture di Viabilità e di trasporto, Toponomastica, Edilizia Privata e Residenziale Pubblica , Edilizia Scolastica, Illuminazione, Centri Storici, Rettifica dei Confini, Project Financing”

Verbale seduta n° 30 del 06/07/2017

Il giorno **06** del mese di **luglio** dell'anno **2017** alle ore **12:00** si riunisce nella scuola di via “Sant’Angelo”, a seguito della convocazione del Presidente di Commissione Sorce Giuseppe, con prot. n. 29313 inviata per mezzo /messo notificatore; si è riunita la II[^] Commissione Consiliare “ **Assetto del territorio:** “Urbanistica, Lavori Pubblici , Infrastrutture, Infrastrutture di Viabilità e di trasporto, Toponomastica, Edilizia Privata e Residenziale Pubblica , Edilizia Scolastica, Illuminazione, Centri Storici, Rettifica dei Confini, Project Financing”.

con la presenza dei Signori:

Carica	Nome Cognome	Presenti	Assenti	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sorce Giuseppe	P		12:00	14:00
Vice Presidente	Sciortino Giovanni		A		
Componente	Fallea Marianna	P		12:00	14:00
Componente	Giudice Salvatore	P		12:00	14:00
Componente	Scalia Antonio	P		12:00	14:00
Componente	Caramazza Sergio		A		
Componente	Baio Danila	P		12:00	14:00

Ordine del Giorno :

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 2) Sopralluogo scuola “V. Sant’ Angelo”;
- 3) Parere su proposta Piano Servizi infanzia;
- 4) Relazione su sopralluoghi;

5) Varie ed eventuale.

Il segretario verbalizzante il consigliere Baio Danila

Il Presidente, Sorce Giuseppe constatato il numero legale per la validità della seduta (5 su 7) dichiara la seduta : **Aperta.**

PERTANTO

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione, dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime, espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

Il Presidente introducendo il secondo punto all'ordine del giorno

2) Sopralluogo scuola "V. Sant'Angelo"

Dichiara aperta la discussione:

La commissione, riunitasi in sito alle ore 12:00, procede con le operazioni di verifica dello stato dei luoghi all'interno dell'edificio scolastico.

Arrivati in via Sant'Angelo presso la scuola "A. Manzoni", la commissione prende atto del recente crollo, nello spazio destinato al WC del piano terra del soffitto.

Più precisamente si riscontra il distacco completo, sia del intonaco del soffitto, sia di parti strutturali vere e proprie (pignatte e travetti in c.a. che a seguito dell'ossidazione delle armature in acciaio, hanno avuto in collasso).

Del suddetto soffitto, il crollo ha interessato una superficie di circa 4,00 mq.

Si riscontra comunque, all'interno dello stesso vano WC la precarietà di tutta l'area stante di soffitto solaio.

A seguito del crollo la commissione rileva la presenza di materiale di risulta, di importante pezzatura (alcune parti addirittura del peso di un paio di chili).

La commissione, all'unanimità converge sul comunicare, in maniera **urgente** ed **indifferibile** al Sindaco, alla Giunta tutta, agli uffici preposti, che si è già stati estremamente fortunati a scansare la potenziale (si ricorda che la scuola era chiusa), pertanto si deve intervenire immediatamente per risolvere il problema attuale, e possibili problemi futuri, che questa commissione, mese addietro aveva già segnalato nella totalità dei componenti.

La commissione, si sposta al piano 1° dell'immobile .

Si riscontra nel vano WC , che è soprastante quello del piano terra, la stessa potenziale situazione di pericolo, dovuta all'infiltrazione di acque meteoriche provenienti presumibilmente dalla copertura.

Pertanto anche qui si invitano il Sindaco, la Giunta tutta, il Presidente del Consiglio e gli uffici preposti ad intervenire nel più breve tempo possibile, al fine di evitare che si ripeta quanto accaduto al piano terra.

La commissione, invierà copia del presente verbale agli organi interessati.


La commissione viene aggiornata in data 07/07/2017 alle ore 12:00.

La commissione termina alle ore 14:00.

Letto e sottoscritto


Il segretario Verbalizzante

Bajo Danila



Il Presidente

Sorce Giuseppe



Componente Fallea Marianna

Fallea Marianna

Componente Giudice Salvatore



Componente Scalia Antonio

