



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842
Tel 0922 448111 - fax 092231664
www.comune.favara.ag.it

II
COMMISSIONE CONSILIARE

ASSETTO DEL TERRITORIO: urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica, edilizia scolastica, illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing.

Verbale n. 57 del 21/11/2017

Il giorno **21** del mese di **novembre** dell' anno **2017** alle ore **12:00** si riunisce nei locali della scuola Roma; a seguito della convocazione del Presidente Sorce Giuseppe con prot. n. 50223; inviata per mezzo messo notificatore; si è riunita la II ^ Commissione Consiliare" **ASSETTO DEL TERRITORIO:** urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica, edilizia scolastica, illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing.."

con la presenza dei signori:

Carica	Nome - Cognome	Presente	Assente	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sorce Giuseppe	P		12:00	13:30
Vice Presidente	Sciortino Giovanni	P		13:00	14:00
Componente	Fallea Marianna	P		13:00	14:00
Componente	Baio Danila	P		12:00	13:10
Componente	Caramazza Sergio		A		
Componente	Scalia Antonio	P		12:00	14:00
Componente	Giudice Salvatore	P		12:00	14:00

Con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti ;
2. Sopralluogo scuola Via Roma;
3. Sopralluogo scuola via Olanda;
4. Toponomastica;
5. Varie ed eventuali .

Il Segretario Verbalizzante il consigliere Scalia Antonio

Il Presidente, Sorce Giuseppe constatato il numero legale per la validità della seduta (4 su 7) dichiara la seduta : aperta

PERTANTO

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione, dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime, espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

Il Presidente introducendo il secondo punto all'ordine del giorno

2) Sopralluogo scuola via Roma

dichiara aperta la discussione:

La commissione riunitasi nei luoghi in oggetto della discussione presso la scuola "Mons. Giudice" di via Roma.

Si rileva quanto segue:

- Cornicione e parti di intonaco esterno della struttura (prospetto sulla Via Roma), in prossimità dell'ingresso della scuola, presenta evidenza delle lesioni nell'intonaco e parti distaccate, dovuto probabilmente a infiltrazione di acque meteoriche proveniente dalla grondaia soprastante.
- Al piano superiore si denotano importanti infiltrazioni di acque meteoriche, specie nel corridoio, probabilmente provenienti dal mancato smaltimento di acque da parte delle grondaie della copertura (e dei pluviali). In particolare, un ambiente dello stesso piano, non è più utilizzabile a causa della copiosa presenza di umidità. Ne deriva la necessità di ripristinare gli intonaci e tinteggiare nuovamente le superfici delle pareti interne.
- Nel piano inferiore della struttura si rileva umidità di risalita in alcune aule e nei corridoi.
- Diverse maniglie, vetri di infissi, necessitano di manutenzione urgente.
- Presenza in alcune aule di infiltrazione di acqua e di umidità nell'intonaci.

La commissione rileva che non sono stati effettuati lavori per l'efficientamento energetico. E malgrado la commissione abbia comunicato all'Amministrazione ed agli uffici preposti le criticità.

Si passa alla trattazione del punto all'o.d.g. successivo.

La commissione si sposta presso il plesso "Falcone Borsellino" di via Olanda.

Alle ore 13:10 esce la consigliera Baio.

Si inizia il sopralluogo perlustrando alcune aule, dove si riscontra mal funzionamento degli avvolgibili. In un bagno vi è grossa macchia nel soffitto dovuto ad una pregressa infiltrazione di acque, che da quanto comunicato dai collaboratori scolastici è stato risolto e manca solo di ripristinare quanto visibile. Al piano seminterrato viene segnalato un rubinetto dei bagni con perdita di acqua calda.

Alle ore 13:30 esce il consigliere Sorce Giuseppe .

Il personale comunica che nelle aree esterne della scuola ci sono stati avvistamenti di roditori.

In alcune pareti interne dell'edificio si rilevano infiltrazione di acque ed umidità.


In questa scuola nessun lavoro di efficientamento è stato eseguito.
La commissione termina alle ore 14:00.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Scalia Antonio



Il Presidente
Sorice Giuseppe



Il Vicepresidente Sciortino Giovanni

Componente Giudice Salvatore

" Fallea Marianna

„ Baio Danila

