

COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

COMMISSIONE CONSILIARE
“PARTECIPAZIONE”

Verbale seduta n. 76 del 26/09/2018

Il giorno **26** del mese di **SETTEMBRE** del **2018** alle ore **12:00** si riunisce nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Cavour, a seguito dell’aggiornamento del Presidente di Commissione Mossuto Laura con prot. N. **45919**; si è riunita la Commissione Consiliare **“Partecipazione”** con la presenza dei signori :

Carica	Nome Cognome	Presenti	Assenti	Entra ore	Esce ore
Presidente	Laura Mossuto	P		12:00	13:30
Vice Presidente	Fanara Salvatore	P		12:30	13:30
Componente	Castronovo Rossana	P		12:00	13:30
Componente	Giudice Salvatore	P		12:00	13:30
Componente	Caramazza Leonardo		A		
Componente	Scalia Antonio	P		12:30	13:30
Componente	Nobile Giuseppe		A		

Con il seguente Ordine del Giorno :

1. Sopralluogo Cittadella dello Sport;
2. Energy Manager;
3. Sopralluogo Basile;
4. Varie ed eventuali.

Il Segretario Verbalizzante il Consigliere Giudice Salvatore

Il Presidente Mossuto Laura constatato il numero legale per la validità della seduta (5 su 7) dichiara la seduta : aperta

Pertanto

Passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno : Sopralluogo Piscina
Comunale

Dichiara aperta la discussione:

La Commissione, riunitasi sui luoghi oggetto del sopralluogo, viene accompagnata all'interno del Palazzetto dello sport della Cittadella dal Responsabile Ferraro Carmelo dei locali, rileva quanto segue;

- Il solaio, ed il sottostante controsoffitto, sul lato nord della struttura presenta importanti fenomeni di degrado, dovuti molto probabilmente all'infiltrazione di acque meteoriche e pertanto necessita un urgente intervento di manutenzione al fine di evitare spiacevoli situazioni di pericolo.


Alle ore 12:30 entrano i Consiglieri Scalia e Fanara.

- Il parquet della struttura si presenta in uno stato di degrado avanzato, dovuto alle infiltrazioni di acque piovane provenienti dalle coperture, e necessita un urgente intervento di manutenzione al fine di evitare di provocare ulteriore danni irreparabili.
- In moltissimi punti (spogliatoi, corridoi, disimpegni) gli intonaci si presentano ammalorati e distaccati, e pertanto necessitano un importante intervento di manutenzione.
- Gli infissi si presentano in cattivo stato di conservazione, e presentano diversi vetri rotti.
- Lo spazio esterno alla struttura è molto degradato, e la vegetazione spontanea è presente in maniera indecorosa.

Alle ore 13:30 la Commissione è ultimata.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Giudice Salvatore



Il Vice Presidente Fanara Salvatore

Il Componente Castronovo Rossana

Il Componente Scalia Antonio

Il Presidente
Laura Mossuto

