



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842
Tel 0922 448111 - fax 092231664
www.comune.favara.ag.it

COMMISSIONE CONSILIARE

“PARTECIPAZIONE”

Verbale n. 8 del 31/01/2018

Il giorno **31** del mese di gennaio dell'anno **2018** alle ore **16:00** si riunisce /nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Cavour / negli uffici dei Consiglieri Comunale a seguito della convocazione del Presidente di Commissione Mossuto Laura con Prot. N. **5022** si è riunita la commissione consiliare **“Partecipazione”**

con la presenza dei signori:

Carica	Nome – Cognome	Presente	Assente	Entra ore	Esce ore
Presidente	Laura Mossuto	P		16:00	17:30
Vice Presidente	Salvatore Fanara		A		
Componente	Rossana Castronovo	P		16:00	17:30
Componente	Salvatore Giudice	P		16:00	17:30
Componente	Giuseppe Nobile	P		16:00	17:30
Componente	Caramazza Leonardo		A		
Componente	Antonio Scalia		A		

Con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Sopralluogo presso la Piscina Comunale;
3. Canile e schede cani;
4. Varie ed Eventuali.

Il Segretario Verbalizzante il consigliere Giudice Salvatore

Il presidente Mossuto constatato il numero legale per la validità della seduta (4 su 7) dichiara la seduta : Aperta

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

1) Approvazione Verbali Sedute Precedenti

Il presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione , dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime , espressa in forma palese , e lo sottoscrivono .

Il Presidente introducendo il secondo punto all'ordine del giorno

2) Sopralluogo presso la Piscina Comunale

Dichiara aperta la discussione:

La Commissione si riunisce sui luoghi oggetto del sopralluogo, ovvero Piscina Comunale di C/da Pioppo.

Partecipano alla seduta i dipendenti comunali in servizio presso la struttura.

Si rappresenta durante la discussione, una notevole criticità relativa al ridottissimo numero di impiegati comunali. Alla data odierna sono in 5 (senza puliziere) oltre il Responsabile Carmelo Ferraro.

Gli stessi si occupano della reception e delle pulizie dei giorni Lunedì – Sabato, dalle 8:00 alle 22:00.

Pertanto è evidente che necessità urgentissimamente un incremento del numero dei dipendenti comunali, al fine di rendere più efficiente il servizio e permettere turni meno intensi ai dipendenti comunali.

Naturali le altre criticità presenti: dalla mancanza di semplici attrezzature per le pulizie (Scope, moci).

Le società che sono presenti sono la “Nuoto Agrigento” e A.S.D. ACQUARIUS”, che ad oggi hanno in gestione 4 corsie della piscina.

Le altre 2 corsie sono gestite dal Comune di Favara.

Dal sopralluogo presso gli spogliatoi , i W.C. , l'atrio e le tribune della struttura, si denotano problemi agli intonaci, davanti ad infiltrazioni e umidità di risalita.

Si riscontrano problemi agli impianti idrici dei W.C. (molti vani W.C. sono chiusi in quanto non funzionanti).

Il Bar è chiuso, con gli altri disagi derivanti.

Alle ore 17:30 la seduta è ultimata.

Letto e sottoscritto.

Il segretario Verbalizzante
Giudice salvatore

Componente Castronovo Rossana

Componente Nobile Giuseppe

Il Presidente
Laura Mossuto



